



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ESCLARECIMENTO Nº 01

Às Empresas licitantes – Tomada de Preços nº 028/2017

Prezados Senhores,

Damos conhecimento das consultas de esclarecimentos referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 028/2017, bem como a resposta da Comissão Permanente de Licitação.

CONSULTA

QUESTIONAMENTO 01

“Gostaria de saber qual o material que será o usado no telhado da TP 28, na planilha a telha está com PU e no memorial descritivo em EPS(isopor). Qual o material certo?”

RESPOSTA

Com base em manifestação da área técnica, esclarecemos que o proponente deve considerar a especificação constante na planilha orçamentária, qual seja:

Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform

