



ESCLARECIMENTO Nº 01

Às Empresas licitantes – Tomada de Preços nº 009/2018

Prezados Senhores,

Damos conhecimento da consulta de esclarecimentos referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 009/2018, bem como a resposta da Comissão Permanente de Licitação.

CONSULTA

QUESTIONAMENTO 01

“Analisando o edital da licitação em epígrafe, não localizamos o projeto de exaustão. Gostaríamos de avaliá-lo, seria possível?”

RESPOSTA

Conforme manifestação da área técnica, a exaustão para a cozinha está considerada no Item 170201 – “Coifa em chapa inox 304, nº 22 (0,8 mm), completa inclusive exaustor de 1/2 hp de potência, conforme detalhe em projeto”. Trata-se de equipamento para um duto de até 3 m de comprimento, da conexão com a coifa até a saída externa, que é o caso. O detalhe padrão da coifa segue em anexo.

