



ESCLARECIMENTO Nº 01

Às Empresas licitantes – Tomada de Preços nº 009/2017

Prezados Senhores,

Damos conhecimento da consulta de esclarecimento referente ao Edital de Tomada nº 009/2017, bem como da resposta da Comissão Permanente de Licitação.

QUESTIONAMENTO 01

“Venho por meio deste questionar o item 050101 da planilha 02, do orçamento 687501, conforme abaixo:

Está sendo solicitado na planilha orçamentária, como citado acima o serviço de: “Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform.

Necessariamente deverá ser executada na cor branca, ou poderá ser utilizada a citada telha com filme na parte inferior? Conforme foto abaixo.



Com a maior largura útil do mercado, alia leveza e durabilidade: tem resistência a choques, impactos, abrasões, calor e outros efeitos climáticos, além de oferecer excelente estanqueidade, sem riscos de goteiras e vazamentos, pois a fixação feita pelos trapézios fora da linha da água proporciona ótima vedação. Tem núcleo isolante retardante à chama, revestimento em filme na face inferior e se adapta à aplicação em edificações industriais, comerciais e residenciais. Sua montagem é fácil e rápida e pode render até 70% de economia em estrutura.”

RESPOSTA

Conforme manifestação da área técnica, informamos que não será admitida nenhuma outra especificação que não seja a que está explícita no referido item, principalmente no que se refere ao material: telha de aço galvanizado trapezoidal tanto na parte inferior quanto na parte superior.