


INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PAVIMENTO SUPERIOR – ESCALA : 1/125



INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PAVIMENTO TÉRREO – ESCALA : 1/125

SIMBOLOGIA	
	TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO
	TUBO DE VENTILAÇÃO
	TUBO DE ÁGUAS PLUVIAIS
	TUBO DE ÁGUA FRIA
	CAIXA SIFONADA Ø150x150x50mm ou Ø150x150x75(em plantas)
	REGISTRO DE GAVETA
	TUBO DE VENTILAÇÃO
	TUBO DE ÁGUA PLUVIAL
	TUBO DE DRENAGEM DA EVAPORADORA
	TUBO DE ÁGUA FRIA
	TUBO DE QUEDA
LEGENDA	
	CAIXA DE PASSAGEM SIFONADA
	CAIXA DE INSPEÇÃO

NOTAS GERAIS:	
01- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL.	08- TODOS OS TUBOS APARENTES (NÃO EMBUTIDOS NA ALVENARIA) SERÃO FIXADOS COM FITAS METÁLICAS ADEQUADAS.
02- AS CONEXÕES TERMINAIS DE ÁGUA FRIA NA SAÍDA PARA LAVATÓRIOS, PIA, TANQUE, CAIXAS DE DESCARGA SUSPENSAS E BEBEDOUROS DEVERÃO SER DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA E BUCHA DE LATÃO.	09- TODO PE DE COLUNA DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS TERÁ CURVA 87°30', REFORÇADA, "SÉRIE R", FAB. TIGRE.
03- AJUSTAR POSIÇÕES DOS PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO CONFORME MODELO DE PEÇAS A SEREM INSTALADAS DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO.	10- NOS CRUZAMENTOS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, A PRIMEIRA DEVERÁ SER REVESTIDA COM UMA CAMADA DE CONCRETO IMPERMEABILIZANTE COM, NO MÍNIMO 10CM DE ESPESURA.
04- AS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA SERÃO SEMPRE ATRAVÉS DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAÇÕES COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.	11- TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%, DE MODO QUE QUALQUER LÍQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR GRAVIDADE PARA DENTRO DO RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO EM QUE O VENTILADOR TENHA ORIGEM.
05- TODOS OS TUBOS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.	12- A DRENAGEM DA UNIDADE EVAPORADORA TERÁ PONTO LOCALIZADO BOM DO TETO.
06- TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SÉRIE "EG", QUE TAMBÉM PODEM SER SOLDADOS.	13- COTAS EM METRO, SALVO ONDE INDICADO.
07- TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO, INSPEÇÃO, CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE PASSAGEM SIFONADA E CAIXA DE ÁREA DEVERÃO SER EXECUTADAS EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO C/ FUNDO EM CONCRETO ARMADO COM TODAS AS FACES INTERNAS REVESTIDAS EM REBOCO + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E TAMPOS DE FERRO FUNDIDO SIMPLES.	14- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.

Secretaria de Estado da Educação SECRETÁRIO: HAROLDO CORRÊA ROCHA	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
	PAULO HARTUNG	DES.: ALAN / JOSIANE
	OBRA: EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA	DATA: MARÇO/2017
	REFERÊNCIA: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PAVIMENTOS TÉRREO/SUPERIOR	MUNICÍPIO: COLATINA PRANCHA: 01/08

