



SIMBOLOGIA	
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X20V EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SOQUETES ANTIVIBRATÓRIOS EQUIP. C/ REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E 2 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTES.
	TOMADA BAIXA SIMPLES - h30cm - PADRÃO BR - 127V - 2P+T-10A.
	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO SIMPLES - h10cm - TENSÃO DE ISOLAÇÃO - 250V
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - h170cm DA FACE SUPERIOR (VER ESPECIFICAÇÃO NOS TRIFILARES).
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO, SAÍDA "X" - DIÂMETRO DE 1" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO, SAÍDA "T" - DIÂMETRO DE 1" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO, SAÍDA "LR" - DIÂMETRO DE 1" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO, SAÍDA "LL" - DIÂMETRO DE 1" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO, SAÍDA "E" - DIÂMETRO DE 1" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO, SAÍDA "C" - DIÂMETRO DE 1" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO, SAÍDA "A" - DIÂMETRO DE 1" OU INDICADO.
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	ELETRODUTO QUE PASSA
	FIOS FASE, NEUTRO, RETORNO, CAMPAINHA , TERRA.
	ELETRODUTO FIXADO APARENTE NO TETO.
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO OU NA PAREDE.
CORES DOS FIOS:	
FASE - PRETO OU VERMELHO / NEUTRO - AZUL CLARO / RETORNO (2,5mm²) - AMARELO	
TERRA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - VERDE OU VERDE-AMARELO	

EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS

(mm)	(pol.)
25	3/4"
32	1"
40	1 1/4"
50	1 1/2"
60	2"
75	2 1/2"
85	3"
110	4"
164	6"

PLANTA BAIXA - ALIMENTADOR DO QDB E DE RETORNO
ESCALA: 1/100

	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU		
TÍTULO: EEEF FRANCISCO ALVES MENDES		
ENDEREÇO: Av. HO SHI MIN - CIDADE CONTINENTAL SETOR ASIA - SERRA/ES		
PRANCHAS: ELÉTRICA	PROJETO: ELÉTRICA	
SECRETÁRIO ESTADUAL: HAROLDO CORREIA RICHIA	ESCALA: INDICADA	
GERENTE DA GERPE: LARISSA BRUNORO GRECCO	UNIDADE: METRO	
COORDENADOR GERAL GEPLAN: ANTÔNIO DE PÁDUA RODRIGUES DE OLIVEIRA	CREA ES 000624/D	VISTO:
AUTOR PROJETO: DANIEL MESQUIATI CUSTÓDIO	CREA ES 020471/TD	VISTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS	CREA MG 159412/D	VISTO: 20120883
ARQUIVO: L2_SER06_ELE_P01_R00.dwg	DESENHO: -	VISTO:
REFERÊNCIA: ALIMENTADOR DO QDB RETORNO PARA CAIXA D'ÁGUA SIMBOLOGIA		FOLHA: 01 03
FORMATO: A1	OBSERVAÇÕES:	DATA: OUTUBRO/15
VISTO:	REVISÃO:	