



ESCLARECIMENTO Nº 01

Às Empresas licitantes – Tomada de Preços nº 027/2018

Prezados Senhores,

Damos conhecimento da consulta de esclarecimentos referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 027/2018, bem como a resposta da Comissão Permanente de Licitação.

QUESTIONAMENTO 01

“Venho através desta pedir esclarecimento sobre o fato de ter sido pedido na TP 017/2018 Item (C) a apresentação de atestado comprovando que as empresas participantes tenham acevo de construção ou reforma de edificações com área mínima de 200 m² e execução de estruturas metálicas de no mínimo 2.000 kg.

Meu questionamento é; porque na TP 027/018 não foi pedido o mesmo atestado já que a área que será coberta é o triplo da área da TP 017/2018.”

RESPOSTA

Segue manifestação da área técnica:

A obra objeto da TP 027/2018 - reforma da EEEFM Aparício Alvarenga contempla em seu item de cobertura a execução de estrutura metálica em substituição à estrutura de madeira existente, executada sobre laje de concreto. As telhas de fibrocimento também serão substituídas por telhas em aço galvanizado trapezoidal, e=0,50 mm, pintadas na cor branca em ambas as faces. Neste caso, a estrutura não ficará aparente.

Já na Escola Viva Monsenhor Guilherme Schmitz, objeto da TP 017/2018, a intervenção proposta, mesmo sendo em menor escala, contemplava a execução de estrutura metálica para sustentação de telhas termo acústicas tipo telha/telha em aço galvanizado trapezoidal, e=0.43 mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, diferenciando-se por possuir estrutura aparente, sem laje, sendo que o seu manejo, acabamento e instalação demandam maior experiência por parte da empresa executora. Ainda, sob esta cobertura funcionará o refeitório utilizado diariamente pelos alunos da unidade escolar.