



**NOTA:**  
O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVE SER ENTREGUE COM A ADVERTÊNCIA ABAIXO QUE PODE VIR DE FÁBRICA OU SER PROVIDA NO LOCAL, ANTES DA INSTALAÇÃO SER ENTREGUE AO USUÁRIO, E NÃO DEVE SER FACILMENTE REMOVÍVEL.

**ADVERTÊNCIA**

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS

		<b>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU		
		<b>GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR</b>		
<b>TRUJO:</b> EEEFM JOSÉ GIESTAS				
<b>ENDEREÇO:</b> RUA WERNER RUCHDESCHEL Nº 227, VILA PONTÕES - AFONSO CLÁUDIO - ES				
<b>PRANCHA:</b> ELÉTRICA		<b>PROJETO:</b> ELÉTRICA		
<b>SECRETÁRIO ESTADUAL:</b> HAROLDO CORREA ROCHA		<b>ESCALA:</b> INDICADA	<b>UNIDADE:</b> METRO	
<b>SECRETÁRIO:</b> EDUARDO DE MELLO TRISTÃO		<b>CREA:</b> -	<b>VISTO:</b> -	
<b>SECRETÁRIO:</b> EDSON DE OLIVEIRA PIRES		<b>CREA:</b> CREA ES 020471/1TD	<b>VISTO:</b> -	
<b>SECRETÁRIO:</b> DANIEL MESQUITI CUSTODIO		<b>CREA:</b> -	<b>VISTO:</b> -	
<b>SECRETÁRIO:</b> CO-AUTOR DO PROJETO		<b>CREA:</b> CREA MG 159412/D	<b>VISTO:</b> CREA ES 201208B3	
<b>SECRETÁRIO:</b> PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS		<b>DESENHO:</b> -	<b>VISTO:</b> -	
L1JAF03-01-EL-R00-04.dwg				
<b>REFERÊNCIA:</b> DETALHES DE MONTAGEM		<b>ÁREAS:</b> TERRENO EXISTENTE 00,00m2 TERRENO AMPLIADO 00,00m2 TERRENO TOTAL 00,00m2	<b>DESENHO:</b> 00,00m2 CONSTRUÇÃO EXISTENTE 00,00m2 CONSTRUÇÃO AMPLIADA 00,00m2 CONSTRUÇÃO REFORMA 00,00m2 CONSTRUÇÃO TOTAL 00,00m2	<b>FOLHA:</b> 04 07
<b>FORMATO:</b> A1	<b>OBSERVAÇÕES:</b>	<b>DATA:</b> JUNHO/2018	<b>VISTO:</b>	<b>REVISÃO:</b> R00