



TÉRREO – PLANTA BAIXA
ESCALA:1/100

SIMBOLÓGIA

	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – 12V
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SILICO, SAÍDA "1" – DIÂMETRO DE 3/4" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SILICO, SAÍDA "2" – DIÂMETRO DE 3/4" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SILICO, SAÍDA "3" – DIÂMETRO DE 3/4" OU INDICADO.
	FDS FASE, NEUTRO, RETORNO, CAMPANHA – TERRA.
	ELETRODUTO FIXADO APARENTE NA PAREDE OU TETO EM PVC RÍGIDO, 3/4" OU INDICADO EM PLANTA BAIXA.

CORES DOS FDS:
FASE – PRETO OU VERMELHO / NEUTRO – AZUL CLARO / RETORNO (2.5mm²) – AMARELO
TERRA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – VERDE OU VERDE-AMARELO

05			
04			
03			
02			
01			
N.º	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA

REVISÃO

<p>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU SEDU</p>	<p>GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR</p>		
			<p>TÍTULO: EEEM PROFESSOR RENATO JOSE DA COSTA PACHECO QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E ANEXO</p>
<p>ENDEREÇO: AVENIDA CHARLES BITRAN, 251. JARDIM CAMBURI – VITÓRIA. 29.092-270</p>			
<p>PRANCHA: ILUMINAÇÃO – PAVIMENTO SUPERIOR</p>		<p>PROJETO: ELÉTRICO</p>	
<p>GERENTE DA GERFE: AURÉLIO MENEQUELLI RIBEIRO</p>	<p>ESCALA: INDICADA</p>	<p>UNIDADE: CENTÍMETRO</p>	
<p>COORDENADOR GERAL: MARCELO AMORIM GONÇALVES</p>	<p>CREA: 64866/D-MG</p>	<p>VISTO:</p>	
<p>COORDENADOR ELÉTRICISTA: FELIPE DE BRITO AURÉLIO</p>	<p>CREA: 013366/D-ES</p>	<p>VISTO:</p>	
<p>AUTOR PROJETO: LEONARDO FRAGA COSTA</p>	<p>CFT: 0005444349</p>	<p>VISTO:</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS</p>	<p>CREA: 159412/D-MG</p>	<p>VISTO: 20120883</p>	
<p>ARQUIVO: L2VIX18-01-EL-R00.dwg</p>			
<p>REFERÊNCIA: ILUMINAÇÃO – LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA – TÉRREO</p>		<p>FOLHA: 04 05</p>	
<p>FORMATO: A1+</p>	<p>OBSERVAÇÕES:</p>	<p>DATA: AGOSTO/2019</p>	<p>VISTO:</p>
<p>REVISÃO:</p>			