



PAVIMENTO SUPERIOR – PLANTA BAIXA  
ESCALA:1/100

SIMBROLOGIA

	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – 12V
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SILICO, SAÍDA "1/2" – DIÂMETRO DE 3/4" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SILICO, SAÍDA "3/4" – DIÂMETRO DE 1" OU INDICADO.
	CONDULETE DE ALUMÍNIO SILICO, SAÍDA "1" – DIÂMETRO DE 1 1/4" OU INDICADO.
	FDS FASE, NEUTRO, RETORNO, CAMPANHA, TERRA.
	ELETRODUTO FIXADO APARENTE NA PAREDE OU TETO EM PVC RÍGIDO, 3/4" OU INDICADO EM PLANTA BAIXA.

CORES DOS FDS:  
FASE – PRETO OU VERMELHO / NEUTRO – AZUL CLARO / RETORNO (2.5mm²) – AMARELO  
TERRA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – VERDE OU VERDE-AMARELO

05			
04			
03			
02			
01			
N.º	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA

**REVISÃO**

<p><b>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU <b>GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR</b></p>	
ELÉTRICO	
ESCALA: INDICADA	UNIDADE: CENTÍMETRO
CREA: 64866/D-MG	VISTO:
CREA: 013366/D-ES	VISTO:
CFT: 0005444349	VISTO:
CREA: 159412/D-MG	VISTO: 20120883
DESENHO: LEONARDO FRAGA COSTA	VISTO:
REFERÊNCIA:	FOLHA: <b>05</b>
ILUMINAÇÃO – LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA – PAVIMENTO SUPERIOR	<b>05</b>
FORMATO: A1+	OBSERVAÇÕES:
DATA: AGOSTO/2019	VISTO:
REVISÃO:	