



PLANTA BAIXA – 1º PAVIMENTO  
ESC. 1/100

LEGENDA E QUANTITATIVOS – EQUIPAMENTOS		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
EXTINTORES PORTÁTEIS		
	CARGA DE PÓ A:B:C (PQS 20 A:B:C)	10
	CARGA DE CO2 B:C (CO2 5 B:C)	1
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE	2

LEGENDA E QUANTITATIVOS – SINALIZAÇÃO					
SÍMBOLO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	QUANT.	TIPO
	S12	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		9	SINALIZAÇÕES BÁSICAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DF=DUPLA FACE
	S1	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		5	
	S2	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		9	
	S8	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		1	SINALIZAÇÕES BÁSICAS DE EQUIPAMENTOS
	E5	EXTINTOR DE INCÊNDIO		11	
	E3	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO		11	

NOTAS:  
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:  
1 - O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTEÚDO NA NORMA TÉCNICA 14-SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.  
2 - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA.  
3 - A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA A 1,80m DO PISO ACABADO.  
4 - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVERAM SER INSTALADAS NO TETO OU DE ACORDO COM O DETALHAMENTO DESTE PROJETO.  
5 - OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DEVERAM SER FABRICADOS E ADQUIRIDOS POR EMPRESAS CADASTRADAS NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

NÃO ENTENDI TODA ESSA RAMPAS. NECESSÁRIO CORRIMÃO TAMBÉM DESSE LADO, PORÉM ESSE CORRIMÃO VAI BLOQUEAR O USO DO ESPAÇO AO LADO

FEDEPE DE BRUNO A. NEVES  
COORDENADOR ELETRICISTA  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
CREA ES 13366/D

EDSON DE OLIVEIRA PIRES  
COORDENADOR GERAL  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG 64866/D

PEDRO PAULO PASSOS WYATT  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA ES 029921/D

Kleysiana Espiridon  
Engenheira Civil  
CREA ES-9548/D

05			
04			
03			
02			
01			
Nº.	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA

**REVISÃO**

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>	
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU	
<b>SEDU</b>	<b>GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR</b>	

<b>TÍTULO: EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA</b>			
ENDEREÇO: RUA JOSÉ LOUREIRO PRATA, 190, CELINA, ALEGRE, ES, 29.510-000			
PRANCHA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROJETO: COMBATE INCÊNDIO		
SUBSECRETÁRIO DE SUPORTE À EDUCAÇÃO: AURÉLIO MENEGUELLI RIBEIRO	ESCALA: INDICADA	UNIDADE: METRO	
GERENTE DA GERFE: MARCELO AMORIM GONÇALVES	CREA: MC-64866/D	VISTO:	
COORDENADOR GERAL EPC: EDSON DE OLIVEIRA PIRES	CREA: ES-9548/D	VISTO:	
AUTOR PROJETO: KLEYSIANA DE ASSIS ESPERIDON VILLELA PEDRAS	CREA:	VISTO:	
CO-AUTOR PROJETO: CO-AUTOR DO PROJETO	CREA:	VISTO:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO PAULO PASSOS WYATT	CREA:	VISTO:	
ARQUIVO: L1ALE08-02-IN-000.dwg	DESENHO:	VISTO:	
REFERÊNCIA: LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO	ÁREAS: TERRENO EXISTENTE 000,00M2 TERRENO AMPLIADO 2.567,05M2 CONSTRUÇÃO EXISTENTE 1.762,63M2 CONSTRUÇÃO REFORMADA 00,00M2 CONSTRUÇÃO TOTAL 1.762,63M2	FOLHA: 01 03	
FORMATO: A1	OBSERVAÇÕES:	DATA: AGOSTO/2019	VISTO: REVISÃO: