



PLANTA BAIXA PARCIAL COBERTURA - BARRILETE

ESC

1/75

NOTAS:

1. OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO REFERÊNCIA TIGRE, AMANCO OU SIMILAR NORMATIZADO, CONFORME NBR 5688 (ABNT EB 608), PARA ESGOTO.
2. TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SÉRIE "EG", QUE TAMBÉM PODEM SER SOLDADOS.
3. OS TUBOS DE PVC DEVERÃO ESTAR ENTERRADOS OU ABRIGADOS.
4. DECLIVIDADE MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL NÃO INDICADA IGUAL A:
 - ø ATÉ 75 mm - i = 2%
 - ø ACIMA DE 75 mm - i = 1%
 - ø ACIMA DE 150 mm - i = 0,5%
5. NOS CASOS ONDE HÁ NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES E/OU PEÇAS ESTRUTURAIS ATRAVÉS DE SUA ESPESSURA, DEVEM SER ESTUDADAS FORMAS DE PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO, EM RELAÇÃO À ESSAS PEÇAS, PELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO, IGUALMENTE EFICAZ.
6. COTAS EM METROS E BITOLAS DOS TUBOS EM MILÍMETRO (mm) PVC.
7. CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAULO HARTUNG

DES.: IGOR DALTI

OBRA: EEFM "MARIANO FIRME DE SOUZA"

DATA: OUTUBRO/2018

REFERÊNCIA:

MUNICÍPIO: CARIACICA

PLANTA BAIXA - BARRILETE

PRANCHA: 02/02